

51/0
51/19
Jugendamt

10.07.2020
96469 hil

Amt 61/12-B-04-020

Stadtverwaltung Düsseldorf						Amt 61
0	1	2	3	4	5	
Eing. 28. JULI 2020						
Federführung/ Bearbeitung				61/		
Frau/Herr						

**Plan – Vorentwurf – Heerdterhof-Garten (04/020) – (Gebiet nördlich der B7 sowie zwischen der Schiessstraße und dem Heerdter Lohweg)
Hier: Beteiligung gem. § 4 Abs. 2 BauGB**

Unter Bezugnahme auf die Aufforderung zur Äußerung gem. § 4 Abs. 2 BauGB vom 15.6.2020 kann ich Ihnen mitteilen, dass seitens des Jugendamtes keine Bedenken bestehen.

Ich weise aber darauf hin, dass – wie in Punkt „17.1.6 Besonnung“ aufgeführt – in Anlehnung an die DIN 5034-1 eine Mindestbesonnungszeit der Gruppenräume/ Nebenräume erforderlich ist. Inwieweit Ihre Angabe von einer Mindestbesonnungszeit von 2 Stunden akzeptabel ist, bitte ich konkret mit Amt 53 zu klären.


Horn