

Über 66/0
An 61/12
Herrn Franken

Bebauungsplan-Vorentwurf Nr 06-020
Vogelsanger Weg beidseitig
Stellungnahme gem. §4 Abs. 2 BauGB

Zu dem o. g. **Bebauungsplan-Verfahren** wird seitens Amt 66 wie folgt Stellung genommen:

Aus Sicht des Amtes für Verkehrsmanagement bestehen grundsätzlich keine Bedenken. Jedoch wird um die Beachtung der folgenden Hinweise und Anregungen gebeten:

Die Straße Vogelsanger Weg bietet in seiner heutigen Form kein richtlinienkonformes Angebot für Radfahrende. Ebenso sind entlang der Straße kaum bis gar keine Straßenbäume gepflanzt. Um den unterschiedlichen Nutzergruppen gerecht zu werden, wird für einen zukünftigen Ausbau der Straße eine Straßenbreite von 18,50 m benötigt. Dieser Querschnitt ist im vorliegenden Entwurf lediglich im nördlichen Bereich als solcher festgesetzt. Punktuell sind geringere Straßenbreiten denkbar, beispielsweise dort wo Bestandsbebauungen vorhanden sind.

Es ist auszuschließen, dass die eingetragenen GFL-Flächen GFL 1, 3, 4, 5 und 8 ein Gehrecht für die Allgemeinheit beinhalten. Falls diese Flächen zur verkehrlichen Erschließung benötigt werden, sollten diese als öffentliche Verkehrsfläche ausgewiesen werden. Unterbauungen von öffentlichen beziehungsweise zukünftigen öffentlichen Verkehrsflächen sind nicht zulässig.

Im zugehörigen Verkehrsgutachten wurde zur Abschätzung der erzeugten Verkehre ein zukünftiger Modal Split gewählt, der den Zielen der LHD und der zur Zeit der Erarbeitung des Gutachtens gültigen Vorgehensweise entspricht. Zur Erreichung dieses Ziels sollten vor Ort entsprechende Maßnahmen zur Förderung des Umweltverbunds umgesetzt werden.

Öffentliche Beleuchtung:

Die Stellungnahme der Stadtwerke Düsseldorf AG, Abt. Öffentliche Beleuchtung liegt diesem Schreiben bei.

Florian Reeh

Anlage: Stellungnahme Abt 66/6, öff. Beleuchtung
 Skizze Querschnitt

28.05.21
66/21
Kostel


mögl. Querschnitt # Vordränger Weg

wenn Flächen zu wachst ermöglicht wird

1.100

Bäume

Bäume



Landeshauptstadt Düsseldorf
Amt 66/6
Frau Labes
Auf´m Hennekamp 45
40225 Düsseldorf

Netzvertrieb und Bau- und
Objekttechnik
Beleuchtungsmanagement
OE 033/1 - Höherweg 200
Mike Oversberg
Telefon: 0211/821-6289
Telefax: 0211/821-775111
e-mail:moversberg@netz-
duesseldorf.de

17.05.2021

Stellungnahme
Projekt : Ö21-175A
Plan - Vorentwurf - Beiderseits Vogelsanger Weg (06/020)

Sehr geehrte Damen und Herren,

aus Sicht der Öffentlichen Beleuchtung haben wir gegen die o.g Maßnahmen keine Bedenken.

Bitte beachten Sie folgende Hinweise:

Es befinden sich Anlagenteile der Öffentlichen Beleuchtung in dem angefragten Baugebiet. Diese müssen während der Baumaßnahmen gegen Beschädigung geschützt werden.

Auf Basis des vorliegenden Bebauungsplanes 06/020 kann, aufgrund der noch nicht vorliegenden Detailplanung, keine konkrete Aussage zu erforderlichen Anpassungen der Öffentlichen Beleuchtung gemacht werden.

Die Ergebnisse des verkehrstechnischen Gutachtens legen jedoch eine Überprüfung der lichttechnischen Verhältnisse auf dem Vogelsanger Weg nahe. Auch die Realisierung der Empfehlung zusätzlicher Straßenquerungen im Bereich Münsterstraße könnten Anpassungen der Beleuchtungssituation erforderlich machen.

Dies kann jedoch erst auf Basis einer konkreten Detailplanung für die oben genannten Bereiche durchgeführt werden.

Bei Rückfragen stehe Ich Ihnen gerne zur Verfügung

Stadtwerke Düsseldorf AG,
vertreten durch die Netzgesellschaft Düsseldorf mbH, die im Namen und auf Rechnung der
Stadtwerke Düsseldorf AG handelt.

i.A.


Mike Oversberg