

Vermerk:

Bebauungsplan 02.07 „Clemens-August-Straße. Linie 18, Liblarer Straße“

hier: Gutachterschreiben zum Thema Lärm

Die im Gutachterschreiben von Herrn Weigand an Herrn Hunfeld gestellten Fragen können nach einem Rücksprachetermin mit Herrn Weigand und Herrn Hunfeld wie folgt beantwortet werden:

Eine massive Bauweise des Daches der Mehrzweckhalle ist statisch möglich und soll umgesetzt werden.

Eine Reduzierung bzw. Änderung der Fensterflächen und -materialien, um entsprechende Richtwerte einhalten zu können, ist ebenfalls möglich und soll in der Planung umgesetzt werden.

Generell orientiert sich die Planung der Halle an den Vorgaben des Schallgutachters zur Einhaltung der Richtwerte nach TA Lärm.

Im Auftrag

(Klug)