

# VERBANDSGEMEINDEVERWALTUNG

## -Verbandsgemeindewerke-



Verbandsgemeindeverwaltung • Postfach 1169 • 66990 Dahn/Pfalz

Fachbereich 3  
Sachgebiet 3.2  
im Hause

**Dienstgebäude:**

66994 Dahn, Schulstraße 29

**Öffnungszeiten:**

Montag-Freitag	09.00 - 12.00 Uhr
Bürgerservice	08.00 - 12.30 Uhr
Dienstag	14.00 - 16.00 Uhr
Donnerstag	14.00 - 18.00 Uhr

**Telefon Werke:** 06391 9234-

**Telefax Werke:** 06391 9234-499

**Internet-Adressen:**

E-Mail: [info@werke-dfl.de](mailto:info@werke-dfl.de)

<http://www.werke-dahner-felsenland.de>

**E-Mail:**

[markus.fuerst@werke-dfl.de](mailto:markus.fuerst@werke-dfl.de)

Unser Zeichen  
4.1/4.2fri

Ihr Zeichen

Bearbeiter/in  
Markus Fürst

Zi. Nr.	Durchwahl	Fax	Datum
204	-410	-710	18.10.2021

### Vollzug des Baugesetzbuches; Bebauungsplan-Entwurf „Industriegebiet Dahn-Reichenbach – 4. Bauabschnitt“ der Stadt Dahn

Ihr Schreiben vom 13. Oktober 2021

Sehr geehrte Damen und Herren,

gegen den vorgenannten Bebauungsplan-Entwurf „Industriegebiet Dahn-Reichenbach – <sup>4</sup>4. Bauabschnitt“ der Stadt Dahn bestehen seitens der Verbandsgemeindewerke Dahner Felsenland keine Bedenken, sofern Folgendes beachtet wird:

- Die Grundstücke/Flurstücke sind zurzeit nicht erschlossen, d. h. es müsste ein Schmutzwasser-Kanal und auch ein Regenwasser-Kanal ab der Auskreuzung Zufahrt Wertstoffhof/ Radweg verlegt werden (Trennsystem).  
Ergänzend müsste überprüft werden, ob die vorhandene Kanalisation auch ausreichend ist, die neuen Wassermengen zu fassen und abzuleiten bzw. ggf. müsste die Versickerung des Regen-/Oberflächenwassers festgeschrieben werden, was aus klimaschutztechnischer Sicht sinnvoll wäre.
- Im Radweg liegt eine Wasserverbundleitung von Dahn nach Dahn-Reichenbach. Diese könnte für Anschlüsse genutzt werden.

Seite 1 von 2

Bankverbindungen der Verbandsgemeindewerke  
Sparkasse Südwestpfalz  
VR Bank Südliche Weinstraße-Wasgau eG  
Steuernummer: 35/652/0004/3

IBAN: DE90 5425 0010 0070 0129 27  
IBAN: DE36 5489 1300 0070 9265 12  
USt.-IdNr.: DE 149595297

BIC: MALADE51SWP  
BIC: GENODE61BZA

Aus der geplanten Nutzung der Fläche als Lagerplatz von Natursteinen, Baustoffen und Baustoffgemischen, Zwischenlagerung von Aushub, Brennholzlagerplatz mit Aufarbeitung geht jedoch nicht hervor, ob überhaupt eine Erschließung der Bebauungsfläche erfolgen soll.

Mit freundlichen Grüßen



Marco Christiner  
stellv. Werkleiter