


# Bohrkerndokumentation und -analyse

**Projekt** : Neubau eines Rathauses mit Tiefgarage  
**Entnahmedatum** : 18.07.2019  
**Entnahmestelle** : s. Lageplan  
**Bohrkernbezeichnung** : BK 12



Visuelle Ansprache					Straßenpech im Bindemittel		Maße [cm]	
Material	Körnung	Offenporigkeit	Risusbildung	fehlender Haftverbund	Optischer Befund *	Quantitativer Nachweis **	Einzelmaß	Summenmaß
Asphaltbetondeckschicht					negativ	-	1,8	1,8
Asphalttragschicht					negativ	-	6,8	8,6

Erläuterungen	
[*]	qualitativer Nachweis mittels Farbindikationsverfahren nach FGSV-Papier 27/2, Ausg. 2000
[**]	gemäß RuVA-StB 01 auf die Parameter PAK und Phenole
[n.e.]	nicht eindeutig

**Kurzbewertung:** Der Bohrkern ist frei von teerhaltigem Bindemittel. \*  
 Es wurde keine quantitative Bindemitteluntersuchung ausgeführt. \*\*

PTM - Geotechnik  
 Arnsberg GmbH  
 Obereimer 36  
 59821 Arnsberg  
 Tel.: (02931) - 89030  
 Fax: (02931) - 890322



**Auftraggeber:**  
 Stadt Delbrück  
 Marktstraße 6  
 33129 Delbrück

**Anlage :**  
7.1

**Projekt-Nr.:**  
19 - 7422

**Datum:**  
09.09.2019

# Bohrkerndokumentation und -analyse

**Projekt** : Neubau eines Rathauses mit Tiefgarage  
**Entnahmedatum** : 18.07.2019  
**Entnahmestelle** : s. Lageplan  
**Bohrkernbezeichnung** : BK 13



Visuelle Ansprache					Straßenpech im Bindemittel		Maße [cm]	
Material	Körnung	Offenporigkeit	Risusbildung	fehlender Haftverbund	Optischer Befund *	Quantitativer Nachweis **	Einzelmaß	Summenmaß
Asphaltbetondeckschicht					negativ	-	2,0	2,0
Asphalttragschicht					negativ	-	7,4	9,4

Erläuterungen	
[*]	qualitativer Nachweis mittels Farbindikationsverfahren nach FGSV-Papier 27/2, Ausg. 2000
[**]	gemäß RuVA-StB 01 auf die Parameter PAK und Phenole
[n.e.]	nicht eindeutig

**Kurzbewertung:** Der Bohrkern ist frei von teerhaltigem Bindemittel. \*  
 Es wurde keine quantitative Bindemitteluntersuchung ausgeführt. \*\*

PTM - Geotechnik  
 Arnsberg GmbH  
 Obereimer 36  
 59821 Arnsberg  
 Tel.: (02931) - 89030  
 Fax: (02931) - 890322



**Auftraggeber:**  
 Stadt Delbrück  
 Marktstraße 6  
 33129 Delbrück

**Anlage :**  
7.2

**Projekt-Nr.:**  
19 - 7422

**Datum:**  
09.09.2019