

Wassergehalt nach DIN 18 121

Baugebiet Horstfeld in Ostenland Stadt Delbrück

Bearbeiter: Hr. Wrede

Datum: 05.04.2017

Prüfungs Nr. : 17 - 6782 - 001-006

Entnahmestelle: s.u.

Entnahmetiefe : s. u.

Entn. durch : Hr. Nettesheim

Entn. am : 20. u. 21.03.2017

Probenbezeichnung:	Probe 001	Probe 002	Probe 003	Probe 004
Entnahmestelle:	P 3.2	P 12.3	P 12.4	P 12.5
Entnahmetiefe [m]:	0,35 - 0,5 m	0,7 - 1,0 m	1,0 - 2,6 m	2,6 - 3,9 m
Feuchte Probe + Behälter [g]:	299.80	367.90	380.50	495.20
Trockene Probe und Behälter [g]:	278.70	330.10	341.50	440.90
Behälter [g]:	157.60	155.70	153.90	161.20
Porenwasser [g]:	21.10	37.80	39.00	54.30
Trockene Probe [g]:	121.10	174.40	187.60	279.70
Wassergehalt [%]:	17.42	21.67	20.79	19.41

Probenbezeichnung:	Probe 005	Probe 006		
Entnahmestelle:	P 21.4	P 21.5		
Entnahmetiefe [m]:	1,2 - 2,8 m	2,8 - 3,3 m		
Feuchte Probe + Behälter [g]:	400.60	401.70		
Trockene Probe und Behälter [g]:	356.20	359.40		
Behälter [g]:	158.80	156.20		
Porenwasser [g]:	44.40	42.30		
Trockene Probe [g]:	197.40	203.20		
Wassergehalt [%]:	22.49	20.82		