uppenkampundpartner GmbH | Kapellenweg 8 | 48683 Ahaus

WoltersPartner
Architekten & Stadtplaner GmbH
Frau Lena Bieber
Daruper Straße 15
48653 Coesfeld

Kapellenweg 8
48683 Ahaus
Fon +49 2561 44915-0
Fax +49 2561 44915-50

Köpenicker Str. 145
10997 Berlin
Fon +49 30 6953999-60
Fax +49 30 6953999-62

Kampstraße 9
20357 Hamburg
Fon +49 40 43910762-0
Fax +49 40 43910762-10

Moltkestr. 25
42799 Leichlingen
Fon +49 2175 89576-0
Fax +49 2175 89576-10

Sachverständige für Immissionsschutz

www.uppenkamp-partner.de ▪ info@uppenkamp-partner.de

Ansprechpartner
Andre Fleige

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom	unsere Projekt-Nr.	unser Zeichen	Telefon	Datum
-	05 0876 17	fa/lh	02561 44915-40	18. Apr. 2018

Schalltechnische Untersuchung zum Hotelneubau und Umbau der Alten Abtei in Lemgo
Verlegung der 8 Pkw-Stellplätze an der Orpingstraße

Sehr geehrte Frau Bieber,

nach Erstellung des Gutachtens Nr.: 05 0876 17 „Schalltechnische Untersuchung zum Hotelneubau und Umbau der Alten Abtei in Lemgo“ vom 26. Feb. 2018 hat sich die Lage der in der Prognose berücksichtigen 8 Pkw-Stellplätze an der Orpingstraße geändert. Diese 8 Pkw-Stellplätze befinden sich nun nicht mehr gegenüber den Wohnhäusern Nr.: 15 -19, sondern gegenüber der Neuapostolischen Kirche an der Orpingstraße 25.

Aus schalltechnischer Sicht sind durch die Verlegung der Pkw-Stellplätze keine erhöhten Beurteilungspegel an den Wohnhäusern zu erwarten. Durch die Positionierung der Stellplätze gegenüber der Kirche sind die schutzbedürftigen Nutzungen weiter von der Emissionsquelle (Pkw-Stellplätze) entfernt.

Mit freundlichen Grüßen
uppenkampundpartner GmbH

i. V. Matthias Brun
Dipl.-Ing.
Stellvertretend Fachlich Verantwortlicher

i. A. Andre Fleige
B.Sc.
Projektleiter