

Von: Andreas Lampe

Gesendet: Dienstag, 25. Juli 2017 15:59

An: Plaßmann, Jobst (Stadt Lemgo); Wolter, Hendrik (Stadt Lemgo)

Betreff: Pagenhelle: Baggerschürfe am 11.07.17 - Untersuchungsergebnisse

Hallo Herr Plaßmann, Hallo Herr Wolter,

als Anlage zu dieser Email habe ich Ihnen die Untersuchungsergebnisse zu der am 11.07.2017 an der Pagenhelle aus 5 Baggerschürfen genommenen Bodenmischprobe angefügt.

Der Vergleich der Laborbefunde mit den Zuordnungswerten der LAGA TR Boden (2004) ergibt eine Einstufung als Z 1.1-Material. Insgesamt zeigte sich bei den Baggerschürfen, dass es Teilbereiche mit höheren Anteilen an Ziegelsteinen, Betonbrocken sowie vereinzelt auch teerhaltiger Schwarzdecke gibt. Im Falle einer Ausschreibung zur Entsorgung von Aushubböden sollte daher auch vorgesehen werden Positionen mit kleineren Vordersätzen für Böden mit höheren Belastungen abzufragen (Z2-Material und DK 0).

Für Rückfragen stehe ich gern zur Verfügung.

Freundliche Grüße

Andreas Lampe



Dr. Kerth + Lampe Geo-Infometric GmbH

Andreas Lampe

Walter-Bröker-Ring 17

32756 Detmold

Tel: (0 52 31) 3 08 21 - 12

Fax: (0 52 31) 3 08 21 - 66

Mobil: (01 72) 5 61 18 59

E-Mail: a.lampe@dr-kerth-lampe.de

Internet: <http://www.dr-kerth-lampe.de>

Geschäftsführer

Dr. Michael Kerth, Andreas Lampe

Gerichtsstand Detmold

HRB 4609 AG Lemgo

USt-IdNr.: DE 204 070 539

Volksbank Paderborn-Höxter-Detmold eG.

Konto: 2 100 954 900

BLZ: 472 601 21