

Westnetz GmbH • Florianstraße 15-21 • 44139 Dortmund

Spezialservice Strom

Kreisstadt Mettmann
Dezernat 3
Planen und Bauen
Amt Stadtplanung und Vermessung
Neanderstraße 85
40822 Mettmann

Ihre Zeichen:	Jürgen Wilmsen
Ihre Nachricht:	03.03.2023
Unsere Zeichen:	DRW-S-LG-TM/0022/Ru/159.027/Ts
Name:	Herr Rutz
Telefon:	0231 438-2242
E-Mail:	Stellungnahmen@Westnetz.de

Dortmund, 22. März 2023

Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 4a Abs. 4 BauGB

Bebauungsplanentwurf MM127, 1. Änderung Bebauungsplan Sportanlage Auf dem Pfennig

110-kV-Hochspannungsfreileitung Anschluss Mettmann, Bl. 0022 (Maste 119 bis 122)

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Geltungsbereich des o. g. Bebauungsplanes verläuft die im Betreff genannte Hochspannungsfreileitung mit ihrem 2 x 18,00 m = 36,00 m breiten Schutzstreifen.

Die Leitungsführung entnehmen Sie bitte den beigefügten Lageplänen, wobei wir darauf hinweisen, dass sich die tatsächliche Lage der Leitungsachs und somit auch das Leitungsrecht allein aus der Örtlichkeit ergeben.

Die zurzeit als Parkplatz für die Sportanlage genutzte Fläche, soll temporärer Standort für die Otfried-Preussler-Grundschule werden. Die Parkplatzfläche liegt deutlich außerhalb des vorher genannten Schutzstreifens der im Betreff genannten Hochspannungsfreileitung. Daher haben wir zu der Bebauungsplanänderung keine Anregung vorzubringen.

Abschließend bitten wir Sie, uns weiterhin am Verfahrensablauf zu beteiligen.

Westnetz GmbH

Florianstraße 15-21 • 44139 Dortmund • T 0800 93786389 • westnetz.de

Geschäftsführung Diddo Diddens • Dr. Jürgen Grönnert • Dr. Patrick Wittenberg

Sitz der Gesellschaft Dortmund • Eingetragen beim Amtsgericht Dortmund • Handelsregister-Nr. HRB 30872

Bankverbindung Commerzbank Essen • BIC COBADEFF360 • IBAN DE02 3604 0039 0142 0934 00

Gläubiger-IdNr. DE44ZZZ00002236870 • USt-IdNr. DE325265170

Seite 2 von 2

Diese Stellungnahme betrifft nur die von uns betreuten Anlagen des 110-kV-Netzes.

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Westnetz GmbH

i.V. M. Huj

i.A. Runk

Anlage

Lagepläne, Maßstab 1 : 2000

Verteiler

Bl. 0022

Informationen zu Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz und der Energieeinsparung mit Vergleichswerten zum Energieverbrauch sowie Kontaktmöglichkeiten zu Einrichtungen, die ebenfalls Angaben über angebotene Energieeffizienzmaßnahmen, Endkunden-Vergleichsprofile sowie gegebenenfalls technische Spezifikationen von energiebetriebenen Geräten bereitstellen, erhalten Sie auf folgender Internetseite: www.edl-netz.de

159.027 Kreisstadt Mettmann Bl. 0022