

Bebauungsplan Nr. 79 A, 1. Änderung

- Sanierungsgebiet Concordia Schacht II/III -

Textliche Festsetzungen

Bei der geplanten Wohnbebauung und einer teil- oder vollelektrischen Versorgung wird für ca. je 120 Wohnungen eine Transformatorenstation benötigt. Für diese Trafostationen sind im Einvernehmen mit der Energieversorgung Oberhausen AG entweder der Platz für eine Garage mit den Abmessungen 3 x 6 m oder in den Baukörpern ein an einer Außenwand liegender, gut be- und entlüftbarer Raum mit den Abmessungen 3 x 6 x 2,30 m vorzusehen.