

Stellungnahme(n) (Stand: 04.04.2017)

Sie betrachten: Unterneger- Zum Lehmenohl 1. Änderung und Erweiterung
Verfahrensschritt: Öffentliche Auslegung gem. § 3 (2) und § 4 (2) BauGB
Zeitraum: 06.03.2017 - 07.04.2017

Behörde:	Stadt Olpe: Abwasserbetrieb im Hause
Frist:	07.04.2017
Stellungnahme:	Erstellt von: Heike Schmidt, am: 04.04.2017 , Aktenzeichen: - Seitens des Abwasserbetriebes der Kreisstadt Olpe bestehen keine Bedenken gegen die geplanten Festsetzungen des Bebauungsplanes Unterneger - Zum Lehmenohl, 1. Änderung und Erweiterung. Das Baugebiet ist im Trennsystem zu entwässern. Im Baugebiet wird ein Schmutzwasserkanal erstellt, der die Schmutzwässer der neu zu erstellenden Wohnbebauung aufnehmen kann. Dieser Kanal wird an die in Unterneger vorhandene Schmutzwasser-Ortskanalisation angeschlossen. Über die vorhandene Gefälledruckrohrleitung wird das Schmutzwasser dem Biggerandkanal und letztlich der Biggetalkläranlage zur Behandlung zugeleitet. Außerdem ist in dem neuen Baugebiet ein neuer Regenwasserkanal zu erstellen, der das Niederschlagswasser der privaten Hof- und Bachflächen und der öffentlichen Verkehrsflächen aufnimmt. Dieses Regenwasser wird dann über vorhandene Regenwasserkanäle dem Negerbach zugeleitet. Anhänge: -
Nachträge:	-
manuelle Einträge:	-