

Amprion GmbH, Rheinlanddamm 24, 44139 Dortmund

Stadt Olpe
Bauordnungs- und Planungsamt
Franziskanerstraße 6
57462 Olpe / Biggese



Betrieb/Projektierung

Ihre Zeichen 621.41
Ihre Nachricht 18.05.2018
Unsere Zeichen B-LB/2319/St/119.695/Sch
Name Herr Stasch
Telefon +49 231 5849-15774
Telefax +49 231 5849-15667
E-Mail roland.stasch@amprion.net

Seite 1 von 2

Dortmund, 28. Juni 2018

**Bebauungsplanentwurf Oberveischede – Am Knapp
Frühzeitige Behördenbeteiligung
220-kV-Höchstspannungsfreileitung Koeppchenwerk - Kelsterbach,
Bl. 2319 (Maste 245 bis 247)**

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit der Aufstellung des o. g. Bebauungsplanes soll eine Fläche als „Allgemeines Wohngebiet“ ausgewiesen werden.

Die im Betreff genannte Höchstspannungsfreileitung verläuft in einem Abstand von ca. 190 m westlich des Geltungsbereiches des geplanten Bebauungsplanes. Es ist geplant, die vorgenannte Höchstspannungsfreileitung im Zuge des derzeit im Planfeststellungsverfahren befindlichen Projekts 380-kV-Höchstspannungsfreileitung Kruckel – Dauersberg, Bl. 4319, zu ersetzen. Der entsprechende Antrag auf Planfeststellung wurde am 19.12.2017 bei der Bezirksregierung Arnsberg gestellt. In dem Planfeststellungsverfahren, auf das wir verweisen, ist die Stadt Olpe bereits im Rahmen der Anhörung beteiligt.

Die am 08.02.2017 in Kraft getretene Neufassung des Landesentwicklungsplan NRW sieht unter dem Punkt 8.2-3 als Grundsatz der Raumordnung vor, dass bei der bauplanungsrechtlichen Ausweisung von neuen Baugebieten in Bauleitplänen oder sonstigen Satzungen nach dem Baugesetzbuch, die dem Wohnen dienen oder in denen Anlagen vergleichbarer Sensibilität – insbesondere Schulen, Kindertagesstätten, Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen – zulässig sind, nach Möglichkeit

Amprion GmbH

Rheinlanddamm 24
44139 Dortmund
Germany

T +49 231 5849-0
F +49 231 5849-14188
www.amprion.net

Aufsichtsratsvorsitzender:

Heinz-Werner Ufer

Geschäftsführung:

Dr. Hans-Jürgen Brick
Dr. Klaus Kleinekorte

Sitz der Gesellschaft:

Dortmund
Eingetragen beim
Amtsgericht Dortmund
Handelsregister-Nr.
HR B 15940

Bankverbindung:

Commerzbank AG Dortmund
IBAN:
DE27 4404 0037 0352 0087 00
BIC: COBADEFFXXX
USt.-IdNr. DE 8137 61 356

ein Abstand von mindestens 400 m zu rechtlich gesicherten Trassen von Höchstspannungsfreileitungen (220-kV oder mehr) eingehalten werden soll.

Ausweislich der Festsetzungen des LEP soll dadurch insbesondere dem in § 1 Raumordnungsgesetz (ROG) festgelegten Vorsorgeprinzip Rechnung getragen werden.

Wir bitten Sie, den demnach aus dem Vorsorgeprinzip abgeleiteten Auftrag zum Interessenausgleich und zur Konfliktminimierung zwischen Siedlungsstruktur, Infrastruktur und Freiraumschutz im Verfahren zu berücksichtigen.

Mit freundlichen Grüßen

Amprion GmbH



Anlage

Verteiler:
Bl. 2319
Bl. 4319
A-AK (Mu, AW)

