



STEB Stadtentwässerungsbetrieb Paderborn | 33095 Paderborn

StA 61

DIE BETRIEBSLEITUNG

Bentfelder Straße 12
33106 Paderborn
Telefon 0 52 51 / 88-128 00
Telefax 0 52 51 / 88-20 68
E-Mail steb@paderborn.de
info@steb-paderborn.de

Auskunft Frau Drude
Raum ZE 2.18
Telefon 05251 88-12860
E-Mail b.drude@paderborn.de

DATUM UND ZEICHEN IHRES SCHREIBENS

MEIN ZEICHEN UND SCHREIBEN VOM
STEB 42

DATUM
06.01.2020

Entwässerungstechnische Stellungnahme zum B-Plan SN 135 B „Mackensenweg“ Stand: Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden

Sehr geehrte Damen und Herren,

entsprechend unserer Hinweise der vorangegangenen Stellungnahmen vom 16.07.2019 und 17.10.2019 soll das Niederschlagswasser im Plangebiet nach Möglichkeit über private Versickerungsanlagen auf den einzelnen Grundstücken versickert werden.

In Abstimmung mit dem Stadtplanungsamt wird das zum Nachweis der Versickerungsfähigkeit erforderliche Gutachten erst nach Abschluss der Frühzeitigen Beteiligung beauftragt; die Bearbeitungsdauer ist entsprechend im zeitlichen Ablauf des weiteren Verfahrens einzuplanen.

Das Versickerungsgutachten soll Standortvorschläge für die privaten Versickerungsanlagen enthalten. Diese können gegebenenfalls Änderungen an den im Bebauungsplan vorgesehenen überbaubaren Flächen erforderlich machen.

Generell sollte geprüft werden, ob das Versickerungs- und das Bodengutachten (Altlasten / Kampfmittel) durch dasselbe Büro erstellt werden können.

Zur textlichen Festsetzung in Bezug auf die Niederschlagswasserbeseitigung kann erst nach Vorlage des Versickerungsgutachtens abschließend Stellung genommen werden.



SPRECHZEITEN

Mo.-Do. 8.00–12.30 Uhr Fr. 8.00–12.00 Uhr Mo. & Do. 14.00–16.00 Uhr

SPARKASSE PADERBORN-DETMOLD Kto.-Nr. 105 79 | BLZ 476 501 30 | IBAN DE56 4765 0130 0000 0105 79 | BIC WELADE3LXXX
VOLKSBANK PADERBORN Kto.-Nr. 960 708 0000 | BLZ 472 601 21 | IBAN DE69 4726 0121 8607 0800 00 | BIC DGPBDE3MXXX



Punkt 2.2.3 der textlichen Festsetzung ist wie folgt anzupassen: Die OKFFB muss **0,30 m über dem höchsten Punkt** der angrenzenden Straßengradiente liegen.

Mit freundlichen Grüßen

A black rectangular redaction box covers the signature. A small blue mark is visible above the box.

Beine

Betriebsleiter