



Bezirksregierung Münster • 48128 Münster

Stadt Recklinghausen  
Fachbereich Stadtplanung, Umwelt  
und Klimaschutz

15.07.2022  
Seite 1 von 2

Aktenzeichen:  
53.06.01-668/2022.0002

Auskunft erteilt:  
Dorothea Zimmermann

Durchwahl:  
+49 (0)251 411-1425  
Telefax:  
+49 (0)251 411-81425  
Raum: L 224  
E-Mail:  
Dorothea.Zimmermann  
@brms.nrw.de

**FNP – Verfahren Nr. 17 und Bebauungsplan Nr. 314 - Schimmels-  
heider Weg / Feuerwache 2**

Stellungnahme des Dezernats 53 der Bezirksregierung Münster

Ihr Schreiben vom 09.05.2022

Sehr geehrte Damen und Herren,

zu den im Betreff genannten Vorhaben möchte ich in folgender Weise  
Stellung nehmen:

Stellungnahme aus Sicht des allg. Immissionsschutzes

Die Anforderungen an den Schallschutz sind z.Zt. noch nicht explizit in den Unterlagen zu den Planungsverfahren benannt und sollen im weiteren Verfahren in Form von textlichen Festsetzungen aufgenommen werden. Die Angaben zu den Geräuschbeeinträchtigungen und zum Schallschutz sollen sich dabei aus dem erst noch zu erstellenden Schallschutzgutachten des Gutachterbüros ergeben.

Nach derzeitigen Informationsstand sind für die Betrachtung einer Geräuscheinschätzung aktuell also weder Angaben über die lokalen Betriebsaktivitäten innerhalb der Feuerwache, zur Ausweisung von Immissionsorten und Immissionsgrenzwerten für die benachbarte Wohnbebauung sowie eventuelle technische und verhaltensbedingte Schallschutzmaßnahmen bekannt. Insofern sind die Planunterlagen zu ergänzen.

**Bitte verwenden Sie  
ausschließlich die Post- und  
Lieferanschrift:**

Bezirksregierung Münster  
48128 Münster

Dienstgebäude:  
Gartenstraße 27  
48143 Münster  
Telefon: +49 (0)251 411-0  
Telefax: +49 (0)251 411-82525  
Poststelle@brms.nrw.de  
www.brms.nrw.de

ÖPNV - Haltestellen:  
Domplatz: Linien 1, 2, 4, 9,  
10, 11, 12, 13, 14, 22  
Bezirksregierung II:  
(Albrecht-Thaer-Str. 9)  
Linie 17

Grünes Umweltschutztelefon:  
+49 (0)251 411 - 3300

Konto der Landeshauptkasse:  
Landesbank Hessen-  
Thüringen (Helaba)

IBAN : DE59 3005 0000 0001  
6835 15

BIC: WELADEDXXX

Gläubiger-ID  
DE59ZZZ00000094452





Sofern der Betrieb der Feuerwache die einzuhaltenden Immissionsgrenzwerte nach TA Lärm einhält, bestehen aus der Sicht des Allgemeinen Immissionsschutzes keine Bedenken gegen den Betrieb.

Seite 2 von 2

Mit freundlichen Grüßen,  
im Auftrag

Gez. Dorothea Zimmermann