Urbanski & Versmold
Geotechnik und Baustoffprüfung
Unckelstraße 3
48165 Münster - Hiltrup

URBANSKI & VERSMOLD

Bearbeiter: B. Schnatow

Datum: 07.09.20

Körnungslinie

DIN EN ISO 17892-4

Mergelstraße, Rheda-Wiedenbrück
Fein- Mittelsand, stark schluffig / SU*

Prüfungsnummer: 1
Probe entnommen am: 21.10.20
Art der Entnahme: gestört
Arbeitsweise: Sieb- / Schlämmanalyse



Entnahmestelle:	-
Tiefe:	-
Bodenart:	S, u, fg'
Cu/Cc:	-/-
T/U/S/G [%]:	- /23.7/66.6/9.7
Ip/wL:	0.0 / 0.0
d20 [mm]:	-

Bemerkungen:

Bericht:
BoG 272-200805
Anlage:
1