

## Stolbrink, Gabi

---

**Von:** Stolbrink, Gabi  
**Gesendet:** Mittwoch, 1. August 2018 08:00  
**An:** Frescher, Patrick; Heyer, Stefan  
**Betreff:** WG: Zur Beachtung: Entwurf des Bebauungsplans 51 A – Am Eikawäldchen  
**Anlagen:** Gas-Bestand.pdf; Strom-Bestand.pdf; Flyer\_Online  
Planauskunft\_WESTNETZ.PDF

---

**Von:** [sebastian.fischer@westnetz.de](mailto:sebastian.fischer@westnetz.de) [<mailto:sebastian.fischer@westnetz.de>]  
**Gesendet:** Dienstag, 31. Juli 2018 17:09  
**An:** Stolbrink, Gabi  
**Cc:** [cristian.bock@westnetz.de](mailto:cristian.bock@westnetz.de); [klaus.biskop@westnetz.de](mailto:klaus.biskop@westnetz.de)  
**Betreff:** Zur Beachtung: Entwurf des Bebauungsplans 51 A – Am Eikawäldchen

---

**Von:** Bock, Cristian  
**Gesendet:** Dienstag, 31. Juli 2018 08:08  
**An:** Fischer, Sebastian  
**Betreff:** WG: Zur Beachtung: Entwurf des Bebauungsplans 51 A – Am Eikawäldchen

Sehr geehrte Frau Stolbrink,  
in der Mail vom 27.07.2018 unterrichteten Sie uns über die oben genannte Planmaßnahme.  
Nach Durchsicht unseres Anlagenbestandes teilen wir Ihnen mit, dass sich im Planbereich Ihrer Maßnahme

- Stromversorgungsleitungen
- Gasniederdruckversorgungsleitungen

jedoch keine

- Höchstspannungsleitungen (Strom)
- Gashochdruckleitungen

unseres Unternehmens befinden.

Zu den im Zuständigkeitsbereich des Regionalzentrums Recklinghausen befindlichen Versorgungsleitungen nehmen wir wie folgt Stellung:

Um die durch den Bebauungsplan erfasste Fläche ausreichend und sicher mit elektrischer Energie versorgen zu können, ist die Errichtung einer Ortsnetzkompaktstationen erforderlich, die zentral im Bauvorhaben liegt mit Blick auf die kommende Erweiterung.

Für den Bau der zukünftigen Strom Ortsnetzkompaktstationen benötigen wir eine Grundstücksgröße von 20 m<sup>2</sup>. Der Verlauf der Versorgungsleitungen ist aus den beigefügten Planunterlagen zu ersehen. Diese Pläne dürfen nicht zur Bauausführung, sondern nur zu Planungszwecken verwendet werden.

Sollten im Zuge Ihrer Planungen Umliegungen oder Anpassungen unserer Anlagen erforderlich werden, bitten wir um frühzeitige Information.

Wir bitten Sie, Ihren Vertragsunternehmer auf seine Erkundigungspflicht hinzuweisen.

Diese Stellungnahme ergeht im Auftrag der innogy Netze Deutschland GmbH als Eigentümerin der Anlage(n).

Freundliche Grüße  
i.V. Fischer i.A. Bock  
Mit freundlichem Gruß  
i.A. Cristian Bock  
Westnetz GmbH  
Regionalzentrum Recklinghausen  
Netzplanung  
Bochumer Str. 2  
45661 Recklinghausen  
T intern 785 1089  
T extern +49 2361 38 1089  
M +49 152 54855149  
<mailto:cristian.bock@westnetz.de>  
Vorsitzender des Aufsichtsrates: Dr. Joachim Schneider

Geschäftsführung: Dr. Jürgen Gröner, Dr. Stefan Küppers, Dr. Achim Schröder, Jürgen Wefers  
Sitz der Gesellschaft: Dortmund  
Eingetragen beim Amtsgericht Dortmund  
Handelsregister-Nr. HR B 25719  
USt.-IdNr. DE 8137 98 535  
Link zum Portal unseres Regionalzentrums:  
<http://westnetz.innogy.com/abteilungen/DRW-Z/drw-z-r/SitePages/Einstiegsseite.aspx>