

Graner + Partner · Lichtenweg 15-17 · D-51465 Bergisch Gladbach

E-Mail

Planungsbüro  
Dipl.-Ing. Ursula Lanzerath  
Veynauer Weg 22  
53881 Euskirchen

stadtplanung@ursula-lanzerath.de  
Ø mtank@tenbrinke.com

Raumakustik · Tontechnik  
Bauphysik · Schallschutz  
VMPA Messstelle nach DIN 4109  
Immissionsschutz nach §§ 26, 28  
Bundes-Immissionsschutzgesetz

D-51465 Bergisch Gladbach  
Lichtenweg 15-17  
Tel. +49 (0) 2202 936 30-0  
Fax +49 (0) 2202 936 30-30  
info@graner-ingenieure.de  
www.graner-ingenieure.de

Unternehmensform: GmbH  
Geschäftsführung:  
Brigitte Graner  
Bernd Graner-Sommer  
Amtsgericht Köln · HRB 45768

wi A2036  
130620 lanz-1

**Ansprechpartner:**  
Dipl.-Ing. Cramer, Durchwahl: -12

20.06.2013

**Vollsortimenter, Wesseling**  
Kühl- und Lüftungsgeräte

Sehr geehrte Frau Lanzerath,

im vorliegenden Falle schlagen wir folgenden Text für die Baugenehmigung vor:

*Geräuschemissionen von Kondensatoren / Außenverflüssigern etc. des Vollsortimenters müssen*

$$L_{WA} = 70/60 \text{ dB(A) tags/nachts}$$

*als zulässigen Schalleistungspegel im Warenanlieferungsbereich einhalten, womit gewährleistet ist, dass an der bestehenden Nachbarschaft der Tag- und Nachtwert deutlich unterschritten, also eingehalten wird.*

Zu Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

**GRANER + PARTNER**  
I N G E N I E U R E

Akustik | Schallschutz | Bauphysik

  
B. Graner

  
i. A. Cramer

AIV



**ZVEI:**

