Stellungnahme(n) (Stand: 02.07.2024)

Sie betrachten: Schulcampus Bierstadt-Nord (Flächennutzungsplanänderung im Verfahren)
Verfahrensschritt: Frühzeitige Beteiligung der Behörden nach § 4 (1) BauGB
Zeitraum: 22.05.2024 - 21.06.2024

Behörde:	ESWE Versorgungs AG - Zentrale Koordination
Frist:	21.06.2024
Stellungnahme:	<p>Erstellt von: - Koordination - ESWE Versorgungs AG, am: 18.06.2024 , Aktenzeichen: ESWE 2024-149-INK</p> <p>Sehr geehrte Damen und Herren, als Eigentümer der Wasserversorgungsanlagen beantworten wir Ihre Anfrage auch im Auftrag der Wasserversorgungsbetriebe (WLW). Der o.g. Vorgang wurde durch die Fachabteilungen geprüft. Es liegt folgende Stellungnahme vor:</p> <p>ESWE Versorgungs AG Netzbau und Betrieb Gas, Wasser: Die betroffenen Grundstücke werden von einer Gashochdruckleitung DP16 gequert. Diese Leitung ist dinglich gesichert und hat einen Schutzstreifen von beidseitig 10 m. Die Dienstbarkeit muss zum Bau der Schule angepasst werden. Es ist abgestimmt, dass der Schutzstreifen südlich der Leitung auf 7,50 m verringert wird. Generell ist bei allen künftigen Maßnahmen zum Bau der Schulen zu gewährleisten, dass kein schädigender Einfluss auf die Leitung ausgeübt wird. Ansprechpartner: Herr , Tel. 0611 , @eswe.com</p> <p>Ansonsten bestehen seitens der ESWE Versorgungs AG, der sw netz GmbH und der WLW keine Bedenken.</p> <p>Anhänge: -</p>
Nachträge:	-
manuelle Einträge:	-